Отдельные виды работ используемых при стандартном монтаже.

Глава 1. Укладка трассы кондиционера в пластиковый декоративный короб .

Введение.

Что такое «стандартный монтаж» и для чего он нужен? Уже так сложилось что в климатике существует понятие «стандартный монтаж», чем он так стандартен ? Он включает в себя все то что в большинстве случаев достаточно, то есть «рулит» большинство, поэтому для простоты дела объяснения клиенту что мы от него хотим и ввели эту искомую. Например, клиент звонит и говорит что «Хочу монтаж», и отталкиваясь от «стандартного» монтажа мы и можем уже по телефону сообщить ему полную стоимость монтажа – ну, хотя бы с вероятностью 90%. Да, настоящие спецы, работающие в фирмах-магазинах в состоянии за 5 минут непринужденной беседы сообщить Вам стоимость Вашего монтажа! Да, так бывает! Без «стандартного монтажа» процесс общения с клиентов представлял бы себе общение глухого со слепым, то есть общение было бы нудным а главное долгим.

Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно? 1. Монтаж в 1 этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все!!! Понимаете как все просто!)

А если у нас не получается стандартный монтаж ? Тогда у Вас будут какие-то скорее всего небольшие превышения и доплаты, не пугайтесь этого, позвоните нам и мы проконсультируем Вас по этому вопросу и вместе решим что можно сделать или Вы можете ознакомиться с нашим прайсов самостоятельно.

А можно не платить за доп работы? Можно! Но тогда делаем все по «стандартному монтажу»!)

Теперь собственно по сути вопроса.

1. Внутренний блок крепится на стене справа или слева о окна (можно, конечно и «бутербродом», то есть на одной и тоже стене что и уличный, стена уличная, но это редко обычно бывает, обычно все таки крепится сбоку).

2. Кондиционер – это 2 блока (второй на улице), которые соединяются трубами.

3. Под внутренним блоком есть узкое технологическое отверстие и заводской и уже подсоединенный к кондиционеру кусок трубы 30-40 см с гаечным соединением, который НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ резать (укорачивать) по причине угрозы потери гарантии ИЛИ прятать в скрытые зоны (например замуровывать в стену).

4. Сделать так чтобы по квартире трубы не шли очень сложно (это будет скрытый монтаж со штроблением стен и ремонтом в квартире) поэтому какая то часть труб будет неминуемо идти по квартире.

5. Чтобы трубы, идущие по квартире (обычно это до 1 метра) красиво смотрелись они укладываются в белый короб (он же кабель-канал), ПОЛНОСТЬЮ закрывающий их с «глаз вон» , обычно 6х6 см.

6. В стандартный монтаж идет обычно до 1 метра короба, в случае превышения этого норматива, происходит оплата дополнительных работ (помимо стандартного монтажа).

7. Поправка: электрический кабель от кондиционера до розетки также укладывается в короб уже мЕньшего размера, обычно 1,6х1,6 см (обычный размер завода-изготовителя). В стандартный монтаж идет до 2 метров такого короба.

Полезные ссылки с нашего сайта:

- **Цены на монтажные** работы

- **Основные виды монтажей** (схемы с понятными комментариями)

- Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с **фотографиями наших монтажей**

- **История развития нашей компании**

- **Авторские статьи про кондиционеры написанные понятным языком**

- **Раздел "Акции"** который поможет Вам сэкономить!

Главное помните: Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания (обязательно авторизированная) установившая кондиционер.

_____ С Уважением, Интернет-магазин климатической техники KONDILAK

www.kondilak.ru

email для обращений: zakaz@kondilak.ru

Автор статьи: Михаил Панкратов (по заказу магазина kondilak.ru)

Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте www.kondilak.ru защищены в соответствии с законодательством РФ, являются исключительной собственностью правообладателя и защищены в том числе "антипиратским" законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г. Допускается цитирование без согласование с Администрацией сайта не более 50% от объема оригинального текста с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал (с сайта www.kondilak.ru) до и после цитируемого блока. В противном случае Администрация сайта вправе обратиться в суд с требованием о "вечной"блокировке нарушающего ее права домена-сайта в соответствие с Федеральным законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г.